



МОСОБЛГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143026, Московская область, Одинцовский район,
р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д.1
телефон: (495) 597-5530, тел./факс: (495) 597-5555
www.mosoblgaz.ru e-mail: info@mosoblgaz.ru

Технические условия для присоединения № 770 - 9/83 от 04.03.2014 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: ООО «КомфортИнвест»

Объект газификации: Котельная в составе трех котлов «Logano S825SL», мощностью 11200 каждый и одного котла «Logano S825SL», мощностью 12600, фирмы «Buderus», для теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Мытищинский район, гор. пос.Пирогово, западнее п. Пироговский (общая мощность 46200 кВт)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления P=0,6 МПа, D=300 мм, проложенный на пос. Пироговский

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2017 г. № 208/7

018278

Условия и порядок газификации газоиспользующего оборудования жилищно-коммунальных, промышленных и иных объектов

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работам в установленном законом порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
5. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» извещение о начале таких работ.
6. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
7. Газификация объектов, установленной мощностью свыше 1 Гкал/час и при использовании технологического оборудования осуществляется на основании разрешения на использование газа в качестве топлива, полученного в установленном порядке.
8. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

Прочие условия:


1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,37 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».

Заместитель Генерального
Директора - Главный инженер



Е.Д. Шумейко
(И.О.Ф.)

Начальник Технического отдела



Т.Н. Овчинникова
(И.О.Ф.)

С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:

08.02.14 [подпись]

(дата, подпись, фамилия)

Технические условия получены:

08.02.14 [подпись]

(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)

25.08.2016 № 3305

ООО «КомфортИнвест»

В ответ на Ваш запрос о продлении ранее выданных технических условий от 04.03.2014 № 770-9/83, сообщаю.


ООО «КомфортИнвест» были выданы ГУП МО «Мособлгаз» технические условия от 04.03.2014 № 770-9/83 на газификацию котельной в составе трех котлов «Logano S825SL», мощностью 11200 каждый и одного котла «Logano S825SL», мощностью 12600, фирмы «Buderus», для теплоснабжения многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Московская область, Мытищинский район, гор. пос. Пирогово, западнее п. Пироговский (общая мощность 46200 кВт).

19.08.2014 ГУП МО «Мособлгаз» была согласована проектная документация на соответствие указанным техническим условиям.

21.01.2015 проектная документация была зарегистрирована в филиале ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

На основании вышеизложенного продление технических условий от 04.03.2014 № 770-9/83 не требуется.

С уважением,
первый заместитель Генерального директора –
Главный инженер



Е.Д. Шумейко

Вход. № 1008/1
05 09 2016 г.
подпись

КомфортИнвест